

Afstandregels voor open opslagplaatsen voor gasflessen

Afstand	Groep 1a	Groep 1b	Groep 1c	Groep 2a	Groep 2b	Groep 3a	Groep 3b	Groep 4
Groep 1a	-	0	5	0	5	1) 2	1) 5	0
						2) 5	2) 5	
						3) 7,5	3) 7,5	
Groep 1b	0	-	5	0	5	1) 2	1) 5	0
						2) 5	2) 5	
						3) 7,5	3) 7,5	
Groep 1c	5	5	-	5	5	1) 2	1) 5	0
						2) 5	2) 5	
						3) 7,5	3) 7,5	
Groep 2a	0	0	5	-	0	0	0	0
Groep 2b	5	5	5	0	-	0	0	0
Groep 3a	1) 2	1) 2	1) 2	0	0	-	0	0
	2) 5	2) 5	2) 5					
	3) 7,5	3) 7,5	3) 7,5					
Groep 3b	1) 5	1) 5	1) 5	0	0	0	-	0
	2) 5	2) 5	2) 5					
	3) 7,5	3) 7,5	3) 7,5					
Groep 4	0	0	0	0	0	0	0	-
Limiet eigendom	1) 3	7,5	7,5	7,5	7,5	2	7,5	2
	2) 5							
	3) 7,5							
Lokalen zonder open vuurbron	1) 3	5	7,5	7,5	7,5	5	7,5	2
	2) 5							
	3) 7,5							
Opslag brandbare stoffen en P3/P4 producten (bovengronds)	5	5	5	2	5	5	5	2
Opslag van P1/P2 producten (bovengronds)	7,5	7,5	7,5	2	7,5	7,5	7,5	2

- de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot maximum 1000L
- de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 1000L tot en met 5000L
- de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 5000L

De vermelde opslagcapaciteiten betreffen de inhoud van de gasrecipiënten van de groep of de subgroep en niet van het totaal van de opgeslagen gasrecipiënten.



CGK Group bv

Westlaan 7 / IZ Gullegem-Moorsele C3020 / 8560 Gullegem / Belgium

T +32(0)56 42 22 02 / info@cgk-group.com / www.cgk-group.com

BTW BE 0825 550 964 / KBC BE 40 4685 3652 6163

BNP Paribas Fortis BE 26 0016 1377 2529

